"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0006	시료명	삼익스파빌	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 평리로 236			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.3
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	10
3	질산성질소	mg/L	20이하	0.6
4	염소이온	mg/L	250이하	72.8
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0007	시료명	광장코아스포렉스	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 달구벌대로 1703			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.4
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	1.2
4	염소이온	mg/L	250이하	53.1
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0008	시료명	인지사우나	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 팔달로 32길 12			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.3
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	1.2
4	염소이온	mg/L	250이하	53.6
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0009	시료명	원대휴랜드(남)	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 달서로 253			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	6.8
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	불검출
4	염소이온	mg/L	250이하	10.2
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0010	시료명	원대휴랜드(여)	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 달서로 253			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	6.6
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	불검출
4	염소이온	mg/L	250이하	10.0
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0011	시료명	비산웰빙하와이사우나	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 문화로 322			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.6
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	0.5
4	염소이온	mg/L	250이하	84.2
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0012	시료명	비산웰빙하와이수영장	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 문화로 322			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.3
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	0.4
4	염소이온	mg/L	250이하	81.7
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0013	시료명	장수탕	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 북비산로 303-1			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.2
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	불검출
4	염소이온	mg/L	250이하	2.0
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0014	시료명	영일목욕탕	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 통학로 17길 12			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.8
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	0.3
4	염소이온	mg/L	250이하	5.9
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20151553-0015	시료명	세정탕	접수일자	2015-12-09
시험의뢰항목	생활용수(비음용,19항목)			의뢰근거	총무과-34937
의뢰자주소	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257 대구광역시서구			의뢰자명	서구청장
채 수 장 소	서구 고상로 15길 19-15			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	6.8
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	150
3	질산성질소	mg/L	20이하	4.4
4	염소이온	mg/L	250이하	75.3
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2015년 12월 23일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 myeong115@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"