"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : 대구광역시 서구청장

제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20170650-0001	시료명	신평공원	접수일자	2017-06-05
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-20317
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	신평공원			의뢰목적	참고용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	1.0
6	경도	mg/L	1000이하	418
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	1.9
8	염소이온	mg/L	250이하	27.7
9	황산이온	mg/L	200이하	145
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2017년 06월 09일

대구광역시보건환경연구원장

(우42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동, 보건환경연구원) TEL.(053) 760-1285 FAX.(053) 760-1333 mnjds@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053) 760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053) 760-1286"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : 대구광역시 서구청장

제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20170650-0002	시료명	광명아파트	접수일자	2017-06-05
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-20317
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	광명아파트			의뢰목적	참고용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	0.01
5	질산성질소	mg/L	10이하	1.2
6	경도	mg/L	1000이하	104
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	0.7
8	염소이온	mg/L	250이하	36.1
9	황산이온	mg/L	200이하	191
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2017년 06월 09일

대구광역시보건환경연구원장 

(우42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동, 보건환경연구원) TEL.(053) 760-1285 FAX.(053) 760-1333 mnjds@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053) 760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053) 760-1286"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : 대구광역시 서구청장

제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20170650-0003	시료명	평현치안센터	접수일자	2017-06-05
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-20317
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	평현치안센터			의뢰목적	참고용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	불검출
6	경도	mg/L	1000이하	152
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	1.3
8	염소이온	mg/L	250이하	22.2
9	황산이온	mg/L	200이하	31
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2017년 06월 09일

대구광역시보건환경연구원장

(우42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동, 보건환경연구원) TEL.(053) 760-1285 FAX.(053) 760-1333 mnjds@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053) 760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053) 760-1286"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : 대구광역시 서구청장

제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20170650-0004	시료명	이현공원	접수일자	2017-06-05
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-20317
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	이현공원			의뢰목적	참고용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	0.4
6	경도	mg/L	1000이하	61
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	1.1
8	염소이온	mg/L	250이하	12.2
9	황산이온	mg/L	200이하	60
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2017년 06월 09일

대구광역시보건환경연구원장 (대구광역시보건환경연구원장의인)

(우42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동, 보건환경연구원) TEL.(053) 760-1285 FAX.(053) 760-1333 mnjds@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053) 760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053) 760-1286"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : 대구광역시 서구청장

제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20170650-0005	시료명	감삼못공원	접수일자	2017-06-05
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-20317
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	감삼못공원			의뢰목적	참고용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	불검출
6	경도	mg/L	1000이하	282
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	1.9
8	염소이온	mg/L	250이하	8.5
9	황산이온	mg/L	200이하	12
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2017년 06월 09일

대구광역시보건환경연구원장

(우42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동, 보건환경연구원) TEL.(053) 760-1285 FAX.(053) 760-1333 mnjds@daegu.go.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053) 760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053) 760-1286"