"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257(평리동)대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20180652-0006	시료명	장생사우나(미개방)	접수일자	2018-06-18
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(생활용수)			의뢰근거	총무과-19954
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257(평리동)대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시서구청장
채 수 장 소	장생사우나(미개방)			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.3
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	1.6
4	염소이온	mg/L	250이하	37.9
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2018년 06월 28일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257(평리동)대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20180652-0007	시료명	금성스파빌(미개방)	접수일자	2018-06-18
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(생활용수)			의뢰근거	총무과-19954
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257(평리동)대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시서구청장
채 수 장 소	금성스파빌(미개방)			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.4
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	270
3	질산성질소	mg/L	20이하	5.8
4	염소이온	mg/L	250이하	79.2
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2018년 06월 28일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257(평리동)대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20180652-0008	시료명	화창사우나(미개방)	접수일자	2018-06-18
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(생활용수)			의뢰근거	총무과-19954
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257(평리동)대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시서구청장
채 수 장 소	화창사우나(미개방)			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	수소이온농도	-	5.8~8.5	7.7
2	총대장균군	군수/100mL	5000이하	0
3	질산성질소	mg/L	20이하	1.0
4	염소이온	mg/L	250이하	48.4
5	카드뮴	mg/L	0.01이하	불검출
6	비소	mg/L	0.05이하	불검출
7	시안	mg/L	0.01이하	불검출
8	수은	mg/L	0.001이하	불검출
9	유기인	mg/L	0.0005이하	불검출
10	페놀	mg/L	0.005이하	불검출
11	납	mg/L	0.1이하	불검출
12	6가크롬	mg/L	0.05이하	불검출
13	트리클로로에틸렌	mg/L	0.03이하	불검출
14	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.01이하	불검출
15	1.1.1-트리클로로에탄	mg/L	0.15이하	불검출
16	벤젠	mg/L	0.015이하	불검출
17	톨루엔	mg/L	1이하	불검출
18	에틸벤젠	mg/L	0.45이하	불검출
19	크실렌	mg/L	0.75이하	불검출
판 정		기준적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2018년 06월 28일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"