"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수　　신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구
제　　목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20181173-0001	시료명	신평공원	접수일자	2018-09-10
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-30705
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	신평공원			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	2.9
6	경도	mg/L	1000이하	240
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
8	염소이온	mg/L	250이하	52.2
9	황산이온	mg/L	200이하	32
판　　정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비　　고		빈칸		

2018년 09월 15일

대구광역시보건환경연구원장

대구광역시 보건환경연구원장의인

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수　　신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구
제　　목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20181173-0002	시료명	광명아파트	접수일자	2018-09-10
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-30705
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	광명아파트			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	4.2
6	경도	mg/L	1000이하	334
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
8	염소이온	mg/L	250이하	73.6
9	황산이온	mg/L	200이하	46
판　　정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비　　고		빈칸		

2018년 09월 15일

대구광역시보건환경연구원장

대구광역시 보건환경연구원장의인

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20181173-0003	시료명	평현치안센터	접수일자	2018-09-10
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-30705
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	평현치안센터			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	불검출
6	경도	mg/L	1000이하	230
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
8	염소이온	mg/L	250이하	28.1
9	황산이온	mg/L	200이하	41
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2018년 09월 15일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수　　신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구
제　　목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20181173-0004	시료명	이현공원	접수일자	2018-09-10
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-30705
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	이현공원			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	0.2
6	경도	mg/L	1000이하	47
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
8	염소이온	mg/L	250이하	4.6
9	황산이온	mg/L	200이하	20
판　　정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비　　고		빈칸		

2018년 09월 15일

대구광역시보건환경연구원장

대구광역시 보건환경연구원장의인

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"

"오로지 시민행복, 반드시 창조대구"

대구광역시보건환경연구원

수 신 : (41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구
제 목 : 시험성적서

1.의뢰내용

접 수 번 호	수질20181173-0005	시료명	감삼못공원	접수일자	2018-09-10
시험의뢰항목	민방위비상급수시설(9항목)			의뢰근거	총무과-30705
의뢰자주소	(41777) 대구 서구 국채보상로 257대구광역시서구			의뢰자명	대구광역시 서구청장
채 수 장 소	감삼못공원			의뢰목적	정기용

2.시험결과

순번	시험항목	단위	기준	결과
1	일반세균	CFU/mL	100이하	0
2	총대장균군	/100mL	불검출	불검출
3	분원성대장균군	/100mL	불검출	불검출
4	암모니아성질소	mg/L	0.5이하	불검출
5	질산성질소	mg/L	10이하	불검출
6	경도	mg/L	1000이하	26
7	과망간산칼륨소비량	mg/L	10이하	불검출
8	염소이온	mg/L	250이하	4.1
9	황산이온	mg/L	200이하	5
판 정		상기항목적합		
기준초과(부적합)항목		빈칸		
비 고		빈칸		

2018년 09월 15일

대구광역시보건환경연구원장

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1283 FAX.(053)760-1333 yoon2580kr@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1255 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1283"