2020년 민방위 비상급수시설 라돈 검사결과

단위 : Bq/L

번호	시설명	채수일자	기준	라돈	비고
서구-1	신평공원	20.6.5.	148 이하	불검출	
서구-2	광명아파트	〃	〃	불검출	
서구-3	어린이도서관	〃	〃	불검출	
서구-4	이현공원	〃	〃	불검출	
서구-5	감삼못공원	〃	〃	불검출	